

ZPRÁVA O KVALITĚ A ÚROVNI ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

podle § 24 odst. 10 písm. t) a § 25 odst. 11 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
Název vykazujícího subjektu: ESON s.r.o.	Vykazovaný rok:2024
Číslo licence: 120101372	

INFORMACE O STRATEGII A KONCEPCI ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH SÍTÍ	
Podle bodu 2 písm. a)	Manažer energetiky zajišťuje provádění pravidelných revizí cizími subjekty a úkoluje a kontroluje zaměstnance při provádění pravidelné údržby.
Podle bodu 2 písm. b)	Manažer energetiky spolu se zaměstnanci dozoruje funkčnost zařízení a v případě potřeby výměny zajišťuje dodávku od externích firem.
Podle bodu 2 písm. c)	Jsou prováděny pravidelné revize.
Podle bodu 2 písm. d)	K žádným mimořádným událostem v LDS nedošlo.
Podle bodu 2 písm. e)	Stav LDS je plně vyhovující, k obnově a výměně zařízení dochází dle plánu a potřeby.
Podle bodu 2 písm. f)	Údržbu provádí zaměstnanci fyzickou kontrolou vedení a rozvodů a funkčnosti měřidel.
Podle bodu 2 písm. g)	Údržba je prováděna z vlastních i z cizích zdrojů.
Podle bodu 2 písm. h)	4 pracovníci
Podle bodu 2 písm. i)	Pravidelná údržba distribučního zařízení vlastními pracovníky se provádí denně, cca 3 hodiny.
Podle bodu 2 písm. j)	Při údržbě nebylo nutné vypnout elektrické distribuční zařízení, preventivní údržba je prováděna denně, cca 3 hodiny.

UKAZATELE ZA ÚČELEM HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY						Komentář k jednotlivým údajům
Podle bodu 3 písm. a)	0					
Podle bodu 3 písm. b)	0					
Podle bodu 3 písm. c)	0					
Podle bodu 3 písm. d)	0					
	Stáří zařízení do 10 let	Stáří zařízení 10 až 20 let	Stáří zařízení 20 až 30 let	Stáří zařízení nad 30 let	Stáří zařízení nad 40 let	
Podle bodu 3 písm. e)	0					
Počet transformátorů (v kusech)	0	0	0	0	5	
Počet tlumivek (v kusech)	0	0	0	0	0	
Podle bodu 3 písm. f):						
Počet spínacích zařízení (ks)	0	0	0	0	200	
- z toho počet vypínačů (ks)						
Délka kabelových vedení (v metrech)	Vodiče	0	0	0	27000	
	Světlovody	0	0	0	0	

EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRNNÁ DATA (v tis. Kč)						
Podle bodu 4 písm. a)	Náklady na údržbu (plán)	Náklady na údržbu (skutečnost)	Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby	Náklady na opravy provedené po poruše	Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby	Účetní zůstatková hodnota zařízení přenosové a distribuční soustavy
	600	575	50	0	0	0

	EKONOMICKÉ ÚDAJE – PODROBNÉ ČLENĚNÍ (v tis. Kč)							
Podle bodu. 4 písm. b)	Náklady na vlastní údržbu		Náklady na externí údržbu		Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby	Náklady na opravy provedené po poruše	Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby	Komentář k jednotlivým údajům
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost				
Napětíová hladina NN (< 1000 V)	150	125	100	100	50	0	0	0
Napětíová hladina VN (1000 V – 52 kV)	200	250	150	100	0	0	0	0
Napětíová hladina VVN (52 kV – 300 kV)	--	--	--	--	--	--	--	--
Napětíová hladina ZVN (300 kV – 800 kV)	--	--	--	--	--	--	--	--

zpracoval (jméno, příjmení, funkce, telefon):	schválil (jméno, příjmení, funkce):	datum:
Jaroslav Čadek, manažer energetiky, +420 734 681 389	Zbyněk Bartuška, jednatel	22.2.2025